



LEGENDA:

- AV uzavírací armatura
- AF čidlo venkovní teploty
- CPS čerpadlová skupina – vhodné příslušenství
- CUx řídicí jednotka kotle
- EN expanzní nádoba
- FB 100 dálkové ovládní (nutné pro 3. a 4. okruh nutné)
- FW 200 ekvitermní regulátor
- HK otopný okruh
- HP čerpadlo vytápění (primární okruh), max. 200W
- IPM2 spínací modul pro 2 topné okruhy
- M 2-4 trojcestný směšovací ventil
- MF 2-4 čidlo teploty směšovaného okruhu
- P 1-4 čerpadlo topného okruhu
- PV pojistný ventil
- RV zpětný ventil
- TB 2-4 hlídač teploty
- VF společné čidlo teploty na výstupu
- 3 umístění modulu a regulace na stěně



Bosch Termotechnika s.r.o. ,obchodní divize Junkers
Pod Višňovkou 1661/35 140 00 Praha 4- Krč

POŘ.ČÍSLO:
4

VYDÁNO:
10/2011

CERAPURMAXX + 1 nesměšovaný topný okruh, 3 směšované
topné okruhy, termohydraulický rozdělovač