



LEGENDA:

AV	uzavírací armatura
AF	čidlo venkovní teploty
CPS	čerpáková skupina – vhodné příslušenství
CUx	řídící jednotka kotle
EN	expanzní nádoba
FB 100	dálkové ovládání regulace (nutné pro 3. a 4. okruh)
FW 200	ekvitermní regulátor
HK	otopný okruh
HP	čerpadlo vytápění (primární okruh), max. 200W
IPM1	spínací modul pro 1 topný okruh
IPM2	spínací modul pro 2 topné okruhy
LP	nabíjecí čerpadlo zásobníku
M1,2	trojcestný směšovací ventil
MF	čidlo teploty směšovaného okruhu
KW	vstup studené vody
P1,2	čerpadlo topného okruhu
PV	pojistný ventil
RV	zpětný ventil
TB1	hlídač teploty
SF	čidlo teploty zásobníku
VF	společné čidlo teploty na výstupu
WS	zásobník teplé vody
WW	výstup teplé vody
ZP	cirkulační čerpadlo, max.100W
ZP 3	umístění modulu a regulátoru na stěně



Bosch Termotechnika s.r.o. ,obchodní divize Junkers
Pod Višňovkou 1661/35 140 00 Praha 4- Krč

POŘ.ČÍSLO:

3

VYDÁNO:

10/2011

CERAPURMAXX + 2 směšované okruhy, 1 okruh pro
zásobník TV, termohydraulický rozdělovač