



LEGENDA:

- AV uzavírací armatura
- AF čidlo venkovní teploty
- CPS čerpadlová skupina – vhodné přísl.
- CUx řídicí jednotka kotle
- EN expanzní nádoba
- FW 200 ekvitermní regulátor
- HK otopný okruh
- HP čerpadlo vytápění (primární okruh), max. 200W
- ICM kaskádový spínací modul
- IPM spínací modul pro 2 topné okruhy
- LP nabíjecí čerpadlo zásobníku
- M 1-3 trojcestný směšovací ventil
- MF čidlo teploty směšovaného okruhu

- KW vstup studené vody
- P 1-3 čerpadlo topného okruhu
- PV pojistný ventil
- RV zpětný ventil
- TB hlídač teploty
- SF čidlo teploty zásobníku
- VF společné čidlo teploty na výstupu
- WS zásobník teplé vody
- WW výstup teplé vody
- Z cirkulace
- ZP cirkulační čerpadlo, max.100W
- 3 umístění modulu a regulace na stěně



Bosch Termotechnika s.r.o. ,obchodní divize Junkers
Pod Višňovkou 1661/35 140 00 Praha 4- Krč

POŘ.ČÍSLO:

7

VYDÁNO:

10/2011

Kaskáda 3 kotlů CERAPURMAXX, 3 směšované topné okruhy,
1 okruh pro zásobník TV, termohydraulický rozdělovač