

Výrobce Manufacturer	Bosch Thermotechnik GmbH Junkersstrasse 20-24, 73249 Wernau, Deutschland		
Kategorie výrobku Product category	Plynový kondenzační kotel		
Typová řada Series	Cerapur "-3" Greenstar Highflow/FS CDi		
Typ Type	ZBR, ZSBR, ZWBR, ZSBE 16-3 ZBR, ZSBR, ZWBR 24-3 ZB, ZSB, ZWB 28-3 ZBR, ZSBR, ZWBR, ZSBE 28-3 ZB, ZSB, ZWB 30-3 ZBR, ZSBR, ZWBR 30-3 ZBS 30/100 S-3 ZB, ZSB, ZWB 35-3 ZBR, ZSBR, ZWBR 35-3 ZBS 30/150 S-3 ZB, ZSB, ZWB 42-3 ZBR, ZSBR, ZWBR 42-3 ZBS 30/170 S-3 Solar Highflow 440DCi (KWBR 30-3) FS 30CDi (KBR 30-3) Highflow 550CDi (KWBR 42-3) FS 42CDi (KBR 42-3)		
Zkouška konstr. vzoru EU EC-Type-Examination	DVGW e.V (Notified Body 0085)		
Zkušební laboratoř Test laboratory	DVGW - Forschungsstelle Karlsruhe		
ID číslo výrobku Product-ID-Number	CE-0085BR0453	CE-0085BS0166	CE-0085BT0097
	CE-0085BR0454	CE-0085BT0096	CE-0085BT0361
Směrnice EU CE-Directives	90/396/EWG, 92/42/EWG, 2006/95/EG, 2004/108/EG		
Zkušební podklady Basis of type-examination	Příloha I z RL 90/396/EWG (DIN EN 677 (8/98), DIN EN 483 (6/00), DIN EN 625 (10/95), DIN EN 50165 (8/01), DIN EN 60335-1 (8/01), DIN EN 50366 (11/03), DIN EN 55014-1 (9/03), DIN EN 55014-2 (8/02), EN 61000-3-2 (12/01), EN 61000-3-3 (5/02) Příloha 4 LRV: - NOx: třída 5 (≤ 70 mg/kWh) dle EN 483 - CO: ≤ 100 mg/kWh, dle EN 483 - účinnost topení: ≥ 93 procent		
Dohlížecí postup Surveillance procedure	Zajištění kvality výrobku Příloha II číslo 3 RL 90/396/EWG		
SVGW - Registrace SVGW - Registration	07-021-4 (Bosch) 07-028-4 (Tobler)		

Jako výrobce prohlašujeme:

Označené produkty jsou v souladu s požadavky směrnic zde uvedených a jsou v souladu se zkoušenými typovými vzorky. Výroba podléhá uvedeným metodám kontroly.

Za zkušebních podmínek dle DIN 4702 T8, vydaných v březnu 1990, stanovený obsah odpadního plynu oxidu dusíku nepřekračuje 80 mg/kWh přivedené energie paliva.

Budou dodrženy základní bezpečnostní a zdravotní požadavky podle spolkového zákona a nařízení o bezpečnosti technických zařízení a přístrojů STEG/STEV ve Švýcarsku.

We declare as manufacturer:

Products labeled accordingly meet the requirements of the directives listed above and are conform to the examined type samples. The production is under the surveillance stated above.

Wernau, 29.10.2008

Bosch Thermotechnik
WeP/TE
Dr.-Ing. Hans-Georg Klug

TT/ECW31-We
Dipl.-Ing. Manfred Hosch